



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT  
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ  
Capital social: 117 738 440,00 LEI  
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733  
P-ta C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu  
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029  
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



**EXPLOATAREA TERITORIALĂ ARAD**  
Arad, Str. Poetului nr. 56, jud. Arad, cod: 310369  
Tel. 0257-289092; Fax: 0257-289864  
Nr. ETA 962 /31.01.2014

SC TIMGAZ SA BUZIAȘ  
Secretariat intrare  / ieșire   
nr. 106 data 3.02.2014

Către,

**S. C. TIMGAZ S.A.**  
Fax 0256-322197

În atenția: Domnului Director Cristian V. Morușan  
Referitor: Calitatea gazelor naturale livrate prin SRM Reșița și SRM Timișoara 3

În urma adresei Dumneavoastră cu nr 95/30.01.2014, referitor la sesizarile consumatorilor din localitățile Buziaș și Utvin Jud Timiș în legătură cu calitatea gazelor naturale livrate prin SRM Reșița respective SRM Timișoara 3 vă comunicăm următoarele:

- Panourile comerciale se afla în zonele de calitate nr 51.2 pentru Reșița respectiv 53.2 pentru Timișoara 3
- În perioada la care faceți referire nu au existat variații semnificative ale limitelor minime și maxime ale PCS-ului după cum urmează :

Reșița ( zona calitate 51.2)

- 01.11.2013 – 30.11.2013 PCS min=10,607 kwh/m<sup>3</sup> PCS max=10,803 kwh/m<sup>3</sup>
- 01.12.2013 – 31.12.2013 PCS min=10,504 kwh/m<sup>3</sup> PCS max=10,721 kwh/m<sup>3</sup>
- 01.01.2013 – 30..01.2013 PCS min=10,501 kwh/m<sup>3</sup> PCS max=10,681 kwh/m<sup>3</sup>

Timișoara 3 ( zona calitate 53.2)

- 01.11.2013 – 30.11.2013 PCS min=10,310 kwh/m<sup>3</sup> PCS max=10,602 kwh/m<sup>3</sup>
- 01.12.2013 – 31.12.2013 PCS min=10,421 kwh/m<sup>3</sup> PCS max=10,594 kwh/m<sup>3</sup>
- 01.01.2013 – 30..01.2013 PCS min=10,296 kwh/m<sup>3</sup> PCS max=10,594 kwh/m<sup>3</sup>

Buletinele de analiză cromatografică solicitate au fost transmise via e-mail la adresa [timgaz@timgaz.ro](mailto:timgaz@timgaz.ro). Pentru orice alte solicitări vă stăm cu plăcere la dispoziție.

Vizat  
Sef Laborator Metrologie, Analiza Gaze  
CALOTA Laurentiu

Director E.T. Arad  
BACHIOS Gheorghe



Întocmit,  
Responsabil Analiza Gaze  
GIURGIU Cristina